

水污染防治

饮用水卫生监测专讯



第 02 期

西峰区疾病预防控制中心

2023 年 02 月 13 日

● 要情专报

庆阳市西峰区 2023 年 2 月份城市生活 饮用水卫生监测结果通报

为深入贯彻实施国务院《水污染防治行动计划》，掌握西峰城区生活饮用水卫生状况，做好饮用水安全信息公开工作。按照庆阳市卫计委《关于印发庆阳市疾控机构饮用水卫生监测公示工作实施方案的通知》（庆卫疾妇〔2018〕8号）的要求，西峰区疾控中心在城区东、南、西、北、中选择了 10 个使用市政供水的单位作为监测点，每月采集监测点用户水龙头水样 10 份，按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006），对细菌总数、大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、铁、锰、耗氧量、氨氮、游离余氯、溶解性总固体、总硬



度和硫酸盐 16 项监测指标进行了检测，判定标准为：每份水样有 1 项指标超标即判定该份水样为不合格水样。

检测结果为：2 月份水样合格率为零，单项指标合格率分别是：细菌总数 100%、大肠菌群 100%、耐热大肠菌群 100%、色度 100%、浑浊度 100%、臭和味 100%、肉眼可见物 100%、PH 值 100%、铁 100%、锰 100%、耗氧量 100%、氨氮 100%、游离余氯 100%、溶解性总固体 100%、总硬度 100%和硫酸盐 0%。（详见附件）。

附件：1. 西峰城区水龙头水质监测结果月报表

2. 西峰区城区 2 月份饮用水卫生监测结果统计表
(月监测)

庆阳市西峰区疾病预防控制中心

2023 年 2 月 13 日



附件 1

西峰区水龙头水质监测结果月报表

监测类型：月监测 季监测 年监测

第 2 月

序号	检测指标	检测份数	合格份数
1	色度 (铂钴色度单位)	10	10
2	浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU	10	10
3	臭和味	10	10
4	肉眼可见物	10	10
5	pH	10	10
6	铁 (mg/L)	10	10
7	锰 (mg/L)	10	10
8	耗氧量 (mg/L)	10	10
9	游离余氯 (mg/L)	10	10
10	氨氮 (mg/L)	10	10
11	菌落总数 (CFU/mL)	10	10
12	总大肠菌群 / (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	10	10
13	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	10	10
14	硫酸盐 (mg/L)	10	0
15	溶解性总固体 (mg/L)	10	10
16	总硬度 (mg/L)	10	10

责任报告人：_____

联系电话：0934-8685751

报告单位：西峰区疾病预防控制中心 (盖章) 报告时间：2023.02.13



扫描全能王 创建

附件2

西峰区城区2月份饮用水卫生监测结果统计表（月监测）

检测 结果 序号	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	肉眼 可见 物	嗅和味	pH	耗氧量 (mg/L)	锰 (mg/L)	铁 (mg/L)	游离余氯 (mg/L)	菌落总 数 (cfu/mL)	大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌 群 (MPN/100mL)	氨氮 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	溶解性总固 体 (mg/L)	总硬度 (mg/L)
	≤15	≤1	无	无臭、 无味	6.5-8.5	≤3	≤0.1	≤0.3	≥0.05	≤100	≤0	≤0	≤0.5	≤250	≤1000	≤450
1	5	1	无	无臭、 无味	7.4	1.2	0.005	0.015	0.38	11	未检出	未检出	0.022	340*	948	412
2	5	1	无	无臭、 无味	7.8	1.3	0.005	0.015	0.41	15	未检出	未检出	0.025	319*	921	425
3	5	1	无	无臭、 无味	7.7	1.1	0.005	0.015	0.22	13	未检出	未检出	0.023	373*	963	437
4	5	1	无	无臭、 无味	7.8	1.4	0.005	0.015	0.37	12	未检出	未检出	0.020	386*	938	431
5	5	1	无	无臭、 无味	7.6	1.2	0.005	0.015	0.41	14	未检出	未检出	0.010	402*	944	428
6	5	1	无	无臭、 无味	7.9	1.4	0.005	0.015	0.32	12	未检出	未检出	0.010	413*	918	423
7	5	1	无	无臭、 无味	7.8	1.3	0.005	0.015	0.40	13	未检出	未检出	0.021	387*	906	416
8	5	1	无	无臭、 无味	8.1	1.2	0.005	0.015	0.41	16	未检出	未检出	0.023	383*	941	420
9	5	1	无	无臭、 无味	7.9	1.3	0.005	0.015	0.36	15	未检出	未检出	0.025	390*	942	419
10	5	1	无	无臭、 无味	8.1	1.2	0.005	0.015	0.34	14	未检出	未检出	0.026	393*	974	424
合格率%		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100

备注：标记*号的为不合格指标。

