

水污染防治

饮用水卫生监测专讯



第 04 期

西峰区疾病预防控制中心

2023 年 03 月 24 日

● 要情专报

庆阳市西峰区 2023 年 3 月份城市生活 饮用水卫生监测结果通报

为深入贯彻实施国务院《水污染防治行动计划》，掌握西峰城区生活饮用水卫生状况，做好饮用水安全信息公开工作。按照庆阳市卫计委《关于印发庆阳市疾控机构饮用水卫生监测公示工作实施方案的通知》（庆卫疾妇〔2018〕8号）的要求，西峰区疾控中心在城区东、南、西、北、中选择了 10 个使用市政供水的单位作为监测点，每月采集监测点用户水龙头水样 10 份，按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006），对细菌总数、大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、铁、锰、耗氧量、氨氮、游离余氯、溶解性总固体、总硬



度和硫酸盐 16 项监测指标进行了检测，判定标准为：每份水样有 1 项指标超标即判定该份水样为不合格水样。

检测结果为：3 月份水样合格率为零，单项指标合格率分别是：细菌总数 100%、大肠菌群 100%、耐热大肠菌群 100%、色度 100%、浑浊度 100%、臭和味 100%、肉眼可见物 100%、PH 值 100%、铁 100%、锰 100%、耗氧量 100%、氨氮 100%、游离余氯 100%、溶解性总固体 100%、总硬度 100%和硫酸盐 0%。（详见附件）。

附件：1. 西峰城区水龙头水质监测结果月报表

2. 西峰区城区 3 月份饮用水卫生监测结果统计表
(月监测)

庆阳市西峰区疾病预防控制中心

2023年3月24日



附件 1

西峰区水龙头水质监测结果月报表

监测类型：月监测 季监测 年监测

第 3 月

| 序号 | 检测指标 | 检测份数 | 合格份数 |
|----|---------------------------------|------|------|
| 1 | 色度 (铂钴色度单位) | 10 | 10 |
| 2 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) /NTU | 10 | 10 |
| 3 | 臭和味 | 10 | 10 |
| 4 | 肉眼可见物 | 10 | 10 |
| 5 | pH | 10 | 10 |
| 6 | 铁 (mg/L) | 10 | 10 |
| 7 | 锰 (mg/L) | 10 | 10 |
| 8 | 耗氧量 (mg/L) | 10 | 10 |
| 9 | 游离余氯 (mg/L) | 10 | 10 |
| 10 | 氨氮 (mg/L) | 10 | 10 |
| 11 | 菌落总数 (CFU/mL) | 10 | 10 |
| 12 | 总大肠菌群 / (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 10 | 10 |
| 13 | 耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 10 | 10 |
| 14 | 硫酸盐 (mg/L) | 10 | 0 |
| 15 | 溶解性总固体 (mg/L) | 10 | 10 |
| 16 | 总硬度 (mg/L) | 10 | 10 |

责任报告人：_____

联系电话：0934-8685751

报告单位：西峰区疾病预防控制中心 (盖章) 报告时间：2023.03.24



扫描全能王 创建

附件2

西峰区城区3月份饮用水卫生监测结果统计表（月监测）

| 序号 | 检测 结果 | 色度 (度) | 浑浊度 (NTU) | 肉眼 可见 物 | 嗅和味 | pH | 耗氧量 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L) | 菌落总 数 (cfu/mL) | 大肠菌群 (MPN/100mL) | 耐热大肠菌 群 (MPN/100mL) | 氨氮 (mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 溶解性总固 体 (mg/L) | 总硬度 (mg/L) |
|----|-----------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|---------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 标准要求 | ≤15 | ≤1 | 无 | 无臭、 无味 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≥0.05 | ≤100 | ≤0 | ≤0 | ≤0.5 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 |
| 1 | 庆阳市七泵 站(出) | 5 | 1 | 无 | 无臭、 无味 | 7.3 | 1.4 | 0.005 | 0.015 | 0.41 | 10 | 未检出 | 未检出 | 0.023 | 370* | 936 | 411 |
| 2 | 西峰区住建 局(末) | 5 | 1 | 无 | 无臭、 无味 | 7.4 | 1.5 | 0.005 | 0.015 | 0.33 | 10 | 未检出 | 未检出 | 0.021 | 350* | 914 | 424 |
| 3 | 陇东学院 (末) | 5 | 1 | 无 | 无臭、 无味 | 7.5 | 1.4 | 0.005 | 0.015 | 0.44 | 12 | 未检出 | 未检出 | 0.025 | 352* | 955 | 430 |
| 4 | 西峰区交警 大队(末) | 5 | 1 | 无 | 无臭、 无味 | 7.3 | 1.3 | 0.005 | 0.015 | 0.38 | 12 | 未检出 | 未检出 | 0.022 | 359* | 921 | 424 |
| 5 | 西峰区政府 (末) | 5 | 1 | 无 | 无臭、 无味 | 7.5 | 1.4 | 0.005 | 0.015 | 0.40 | 10 | 未检出 | 未检出 | 0.021 | 362* | 921 | 436 |
| 6 | 西峰区园林 局(末) | 5 | 1 | 无 | 无臭、 无味 | 7.8 | 1.2 | 0.005 | 0.015 | 0.36 | 10 | 未检出 | 未检出 | 0.020 | 368* | 902 | 432 |
| 7 | 西峰区解放 路办事处 (末) | 5 | 1 | 无 | 无臭、 无味 | 7.4 | 1.3 | 0.005 | 0.015 | 0.36 | 9 | 未检出 | 未检出 | 0.020 | 375* | 900 | 420 |
| 8 | 西街社区卫 生服务中心 (末) | 5 | 1 | 无 | 无臭、 无味 | 7.9 | 1.4 | 0.005 | 0.015 | 0.35 | 12 | 未检出 | 未检出 | 0.022 | 357* | 932 | 425 |
| 9 | 北师大庆阳 附属学校 (末) | 5 | 1 | 无 | 无臭、 无味 | 7.8 | 1.3 | 0.005 | 0.015 | 0.36 | 11 | 未检出 | 未检出 | 0.025 | 363* | 933 | 432 |
| 10 | 资源勘察院 (末) | 5 | 1 | 无 | 无臭、 无味 | 8.0 | 1.5 | 0.005 | 0.015 | 0.36 | 10 | 未检出 | 未检出 | 0.027 | 369* | 960 | 428 |
| | 合格率% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |

备注：标记*号的为不合格指标。



扫描全能王 创建