

水污染防治

饮用水卫生监测专讯



第 08 期

西峰区疾病预防控制中心

2023 年 06 月 21 日

● 要情专报

庆阳市西峰区 2023 年 6 月份城市生活 饮用水卫生监测结果通报

为深入贯彻实施国务院《水污染防治行动计划》，掌握西峰城区生活饮用水卫生状况，做好饮用水安全信息公开工作。按照庆阳市卫计委《关于印发庆阳市疾控机构饮用水卫生监测公示工作实施方案的通知》（庆卫疾妇〔2018〕8号）的要求，西峰区疾控中心在城区东、南、西、北、中选择了 10 个使用市政供水的单位作为监测点，每月采集监测点用户水龙头水样 10 份，按照《生活饮用水卫生评价标准》（GB5749-2022），对细菌总数、大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH 值、铁、锰、高锰酸盐指数、氨（以 N 计）、游离氯、溶解性



扫描全能王 创建

总固体、总硬度和硫酸盐 16 项监测指标进行了检测，判定标准为：每份水样有 1 项指标超标即判定该份水样为不合格水样。

检测结果为：6 月份水样合格率为零，单项指标合格率分别是：细菌总数 100%、大肠菌群 100%、耐热大肠菌群 100%、色度 100%、浑浊度 100%、臭和味 100%、肉眼可见物 100%、PH 值 100%、铁 100%、锰 100%、高锰酸盐指数 100%、氨（以 N 计）100%、游离氯 100%、溶解性总固体 100%、总硬度 0%和硫酸盐 0%。（详见附表）。

- 附件：1. 西峰城区水龙头水质监测结果月报表
2. 西峰区城区 6 月份饮用水卫生监测结果统计表
（月监测）

庆阳市西峰区疾病预防控制中心

2023 年 6 月 21 日



西峰区城区6月份饮用水卫生监测结果统计表（月监测）

序号	检测点	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	肉眼 可见 物	嗅和味	pH	高锰酸盐 指数 (mg/L)	锰 (mg/L)	铁 (mg/L)	游离氯 (mg/L)	菌落总 数 (c.fu/mL)	大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌 群 (MPN/100mL)	氨 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	溶解性总固 体 (mg/L)	总硬度 (mg/L)
	标准要求	≤15	≤1	无	无臭、 无味	6.5-8.5	≤3	≤0.1	≤0.3	≥0.05	≤100	≤0	≤0	≤1.0	≤250	≤1000	≤450
1	庆阳市七泵站 (出)	5	1	无	无臭、 无味	7.4	1.4	0.05	0.15	0.48	11	未检出	未检出	0.025	378*	842	502*
2	西峰区住建局 (末)	5	1	无	无臭、 无味	7.4	1.3	0.05	0.15	0.35	12	未检出	未检出	0.027	265*	992	521*
3	西峰区学院路 街道办事处 (末)	5	1	无	无臭、 无味	7.5	1.4	0.05	0.15	0.43	14	未检出	未检出	0.024	387*	856	508*
4	西峰区交警大 队(末)	5	1	无	无臭、 无味	7.4	1.2	0.05	0.15	0.48	10	未检出	未检出	0.020	259*	994	513*
5	西峰区政府 (末)	5	1	无	无臭、 无味	7.6	1.5	0.05	0.15	0.47	12	未检出	未检出	0.023	298*	995	514*
6	西峰区园林局 (末)	5	1	无	无臭、 无味	7.8	1.6	0.05	0.15	0.42	13	未检出	未检出	0.028	365*	993	511*
7	西峰区解放路 办事处(末)	5	1	无	无臭、 无味	7.4	1.4	0.05	0.15	0.38	14	未检出	未检出	0.032	317*	994	514*
8	西街社区卫生 服务中心 (末)	5	1	无	无臭、 无味	7.9	1.3	0.05	0.15	0.39	13	未检出	未检出	0.020	281*	991	516*
9	北师大庆阳附 属学校(末)	5	1	无	无臭、 无味	7.8	1.4	0.05	0.15	0.35	11	未检出	未检出	0.024	369*	862	501*
10	资源勘察院 (末)	5	1	无	无臭、 无味	7.9	1.5	0.05	0.15	0.33	12	未检出	未检出	0.025	370*	990	515*
	合格率%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	0

备注：标记*号的为不合格指标。

