

庆阳市西峰区疾病预防控制中心便函

● 要情专报

西疾控第〔2025〕43号

庆阳市西峰区 2025 年 2 月份城市生活 饮用水卫生监测结果通报

为掌握城区生活饮用水水质卫生状况，配合政府做好饮用水水质监测结果公示工作。根据市卫健委《关于印发庆阳市生活饮用水卫生监测工作实施方案的通知》（庆卫发〔2023〕108号）文件要求，确定西峰区城区生活饮用水监测点 20 个，现将 2 月份监测结果报告如下：

一、监测对象

区疾控中心分别采集董志塬水厂（出）、庆阳市体育局（末）、市政府机关灶（末）、朔州路社区卫生服务中心（末）、庆阳市第二人民医院（末）、陇东学院（末）、庆阳市妇幼保健院（末）、庆阳市水保局（末）、西街办事处（末）、市农机推广中心（末）、福阳家园小区（末）、市广电网络中心（末）、市中医院大灶（末）、西峰区市场监管局（末）、兰州路社区卫生服务中心（末）、安定路社区卫生服务中心（末）、华宇名城小区（末）、御景城小区（末）、庆阳优齿泰口腔医院（末）、西峰区财政局（末）20



个监测点，共采集水样 20 份。

二、监测内容

检测项目共 35 项，分别为：

1. 微生物指标 2 项：菌落总数、总大肠菌群，若总大肠菌群检出时，须检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

2. 消毒剂常规指标 1 项：游离余氯。

3. 感官性状和一般化学指标 16 项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数和氨。

4. 毒理指标 8 项：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）8 项指标为必测指标。

若采用液氯、次氯酸钙及氯胺消毒时，应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸 7 项指标。

若采用次氯酸钠消毒时，应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐 8 项指标。

三、监测方法

按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750 -2023）进



行水样采集、保存、运输和检测分析，按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）对检测结果进行评价，每份水样有 1 项超标即判定该份水样为不合格。

四、监测结果

2 月份城区生活饮用水 20 个监测点，采集水样 20 份，检测合格 20 份（每份水样有 1 项超标即判定该份水样为不合格），合格率为 100%（详见附表。

五、工作建议

饮水安全事关人民群众切身利益，因此建议在区政府的统一领导下，水务、生态环境、住建、卫健等部门按照生活饮用水监管职责分工建立协商共管工作机制，形成监测、监管、整改闭环管理。进一步加强生活饮用水水源地保护，严防生活饮用水工、农业污染。强化生活饮用水全程监管力度，督促供排水公司和各供水点定期维护清洁供水管网，落实水质消毒处理措施，不断提高生活饮用水水质卫生，维护人民群众饮水安全。

- 附表：1、西峰区 2 月份城市生活饮用水卫生监测结果
2、西峰区 2 月城市生活饮用水卫生监测结果汇总表
3、西峰区城市饮用水水质信息公开

庆阳市西峰区疾病预防控制中心



附件

表1 西峰区水龙头水质监测结果上报表

监测类型: 常规监测 全分析监测 第 2 月

序号	检测指标	检测份数	达标份数
一、微生物指标			
1	总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL)	20	20
2	大肠埃希氏菌(MPN/100m或CFU/100mL)	20	20
3	菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL)	20	20
二、毒理指标			
4	砷(mg/L)	20	20
5	镉(mg/L)	20	20
6	铬(六价)(mg/L)	20	20
7	铅(mg/L)	20	20
8	汞(mg/L)	20	20
9	氰化物(mg/L)	20	20
10	氟化物(mg/L)	20	20
11	硝酸盐(以N计)(mg/L)	20	20
12	三氯甲烷(mg/L)	20	20
13	一氯二溴甲烷(mg/L)	20	20
14	二氯一溴甲烷(mg/L)	20	20
15	三溴甲烷(mg/L)	20	20
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	20	20
17	二氯乙酸(mg/L)	20	20
18	三氯乙酸(mg/L)	20	20
19	溴酸盐(mg/L)	无	无
20	亚氯酸盐(mg/L)	无	无
21	氯酸盐(mg/L)	20	20
三、感官性状和一般化学指标			



22	色度 (铂钴色度单位) /度	20	20
23	浊度 (散射浊度单位) /NTU	20	20
24	臭和味	20	20
25	肉眼可见物	20	20
26	pH	20	20
27	铝 (mg/L)	20	20
28	铁 (mg/L)	20	20
29	锰 (mg/L)	20	20
30	铜 (mg/L)	20	20
31	锌 (mg/L)	20	20
32	氯化物 (mg/L)	20	20
33	硫酸盐 (mg/L)	20	20
34	溶解性总固体 (mg/L)	20	20
35	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	20	20
36	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	20	20
37	氨 (以N计)	20	20
四、放射性指标			
38	总 α 放射性 / (Bq/L)	/	/
39	总 β 放射性 / (Bq/L)	/	/
五、消毒剂指标			
40	游离氯	20	20
41	总氯	无	无
42	臭氧	无	无
43	二氧化氯	无	无

注：指标未检测，请填“/”；无检测能力，请填“无”。

责任报告人：

联系电话：0934-8686302

报告单位：（盖章）

报告时间：2025年 2 月 21 日



扫描全能王 创建

附件 表2: 西峰区2月饮用水卫生监测结果汇总表 (月监测)

序号	检测项目		监测点及监测结果																		
	指标	单位	限值	董志源水厂(出)	市中医院大社	福阳家园	市总机推中	西街办事处	庆阳市水保局	庆阳市口腔医院	庆阳市第二人民医院	朔州路社区卫生服务中心	市广电网络中心	市政府机关社	庆阳市体育局	华宇名城小区	西峰区市场监管局	西峰区财政局	陇东学院		
18	浑浊度	NTU	≤1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
19	臭和味	/	无异臭、异味	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
20	肉眼可见物	/	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
21	pH值	/	6.5~8.5	8.12	8.15	8.19	8.17	8.14	8.13	8.13	8.13	8.17	8.14	8.21	8.18	8.21	8.22	8.17	8.24	8.24	8.24
22	铝	mg/L	≤0.2	0.036	0.021	0.018	0.034	0.020	0.029	0.037	0.026	0.023	0.030	0.029	0.026	0.030	0.022	0.021	0.018	0.018	0.018
23	铁	mg/L	≤0.3	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
24	锰	mg/L	≤0.1	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
25	铜	mg/L	≤1.0	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
26	锌	mg/L	≤1.0	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
27	氯化物	mg/L	≤250	99	158	157	154	141	155	58	158	114	159	126	60	107	116	155	144	144	144
28	硫酸盐	mg/L	≤250	147	228	241	228	240	223	81	230	184	226	210	103	177	183	236	249	249	249
29	溶解性总固体	mg/L	≤1000	842	836	822	838	737	816	755	858	825	817	733	695	775	656	765	716	716	716
30	总硬度	mg/L	≤450	348	358	351	352	318	353	162	383	284	372	341	263	345	300	368	320	320	320
31	高锰酸盐指数	mg/L	≤3.0	0.50	0.55	0.68	0.68	0.44	0.57	0.40	0.58	0.74	0.45	0.59	0.48	0.51	0.62	0.53	0.55	0.55	0.55
32	氨氮	以N计	≤0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
33	游离余氯	/	≤2	0.66	0.38	0.56	0.46	0.33	0.47	0.43	0.27	0.35	0.28	0.52	0.46	0.53	0.42	0.43	0.39	0.39	0.39
34	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
35	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
36	氯酸盐	mg/L	0.7	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5



附表3 西峰区饮用水水质信息公开 (2025年2月)

序号	监测点地址	供水单位	采样类型	采样日期	采样单位	检测日期	检测单位	水质状态	超标项目及超标检测值	超标指标健康风险提示及安全饮水建议
1	庆阳优齿泰口腔医院	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/6	西峰区疾控中心	2025/2/6	西峰区疾控中心	达标	无	
2	御景城小区	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/6	西峰区疾控中心	2025/2/6	西峰区疾控中心	达标	无	
3	华宇名城小区	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/7	西峰区疾控中心	2025/2/7	西峰区疾控中心	达标	无	
4	朔州路社区卫生服务中心	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/7	西峰区疾控中心	2025/2/7	西峰区疾控中心	达标	无	
5	庆阳市第二人民医院	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/7	西峰区疾控中心	2025/2/7	西峰区疾控中心	达标	无	
6	市中医院大灶	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/6	西峰区疾控中心	2025/2/6	西峰区疾控中心	达标	无	
7	市广电网络中心	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/7	西峰区疾控中心	2025/2/7	西峰区疾控中心	达标	无	
8	庆阳市妇幼保健院	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/7	西峰区疾控中心	2025/2/7	西峰区疾控中心	达标	无	
9	董志源水厂(出)	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/7	西峰区疾控中心	2025/2/7	西峰区疾控中心	达标	无	
10	市政府机关灶	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/7	西峰区疾控中心	2025/2/7	西峰区疾控中心	达标	无	
11	庆阳市体育局	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/7	西峰区疾控中心	2025/2/7	西峰区疾控中心	达标	无	
12	福阳家园	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/6	西峰区疾控中心	2025/2/6	西峰区疾控中心	达标	无	无
13	西峰区市场监管局	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/7	西峰区疾控中心	2025/2/7	西峰区疾控中心	达标	无	
14	兰州路社区卫生服务中心	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/6	西峰区疾控中心	2025/2/6	西峰区疾控中心	达标	无	
15	西峰区财政局	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/8	西峰区疾控中心	2025/2/8	西峰区疾控中心	达标	无	
16	市农机推广中心	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/6	西峰区疾控中心	2025/2/6	西峰区疾控中心	达标	无	
17	西街办事处	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/6	西峰区疾控中心	2025/2/6	西峰区疾控中心	达标	无	
18	庆阳市水保局	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/6	西峰区疾控中心	2025/2/6	西峰区疾控中心	达标	无	
19	安定路社区卫生服务中心	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/6	西峰区疾控中心	2025/2/6	西峰区疾控中心	达标	无	
20	陇东学院	庆阳市供水排水公司	城市	2025/2/8	西峰区疾控中心	2025/2/8	西峰区疾控中心	达标	无	

注: 城镇出厂水水质监测点位共1个, 城镇末梢水水质监测点位19个, 共20个监测点;

监测项目: 常规指标(详细列明各项监测指标)共35项。



扫描全能王 创建